



Comune di Nocera Inferiore
C.F. 00221880651

Procedura mediante RDO del MEPA per l'affidamento per "terzo responsabile" come definito dall'art. 1 comma 1 del d.p.r. 412/93 del servizio per l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici a servizio degli immobili di competenza comunale

Verbale del 19.11.2021

PREMESSO CHE:

l'ufficio tecnico ha redatto il progetto del servizio in oggetto della durata triennale, per un totale del servizio a misura da QTE pari ad euro **16.000,00** di cui euro 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA ai sensi di legge;

all'occorrenza è stata espletata sulla piattaforma MePA la Richiesta di Offerta n. 2903618 aperta a tutti gli operatori iscritti alla categoria "SERVIZI/Servizi agli Impianti (manutenzione e riparazione)" sottocategoria "Impianti di Climatizzazione e produzione ACS" limitatamente agli operatori con sede legale nella provincia di Salerno, data la continuità e la tempestività degli interventi che andranno garantiti, a presentare la loro migliore offerta ai sensi dell'art. 63 del DLgs 50/2016, ovvero previo procedura negoziata;

TUTTO CIO' PREMESSO

il responsabile del procedimento Ing. Gerardo Della Porta, con l'ausilio del testimone dipendente dell'ente: geom. Massimo Salucci, oggi 19.11.2021 alle ore 13:30 si collega alla piattaforma MePA per espletare la procedura di gara;

Il responsabile del procedimento Ing. Gerardo Della Porta dà atto che nei termini di gara hanno presentato offerta, i seguenti operatori economici:

- Esperanda Costruzioni Srl sede legale in via M. D'Ungheria, 11 Scafati; Piva 01930560659.

Il R.U.P. e i testimoni, tenuto conto anche degli operatori economici partecipanti, dichiarano di non essere incompatibili con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge.

Il R.U.P., alla presenza dei testimoni, procede all'apertura e alla verifica della documentazione amministrativa presentata dall'operatore economico Esperanda Costruzioni Srl sede legale in via M. D'Ungheria, 11 Scafati; Piva 01930560659.

Il R.U.P., alla presenza dei testimoni, all'esito della verifica della documentazione amministrativa, dichiara quanto segue:

- l'operatore economico Esperanda Costruzioni Srl sede legale in via M. D'Ungheria, 11 Scafati; Piva 01930560659: non ha presentato regolare documentazione amministrativa.

In particolare, dalla verifica della documentazione amministrativa, si evince che l'operatore economico Esperanda Costruzioni Srl non ha dichiarato il possesso dei seguenti requisiti:

- 1) essere iscritto alla Camera di Commercio o all'albo degli artigiani, di cui al DM 37/2008 ed abilitato con riferimento alla lettera C e D, per gli impianti a gas, anche lettera E dell'art. 1 co. 2 del suddetto Decreto;

- 2) che il personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 232 kW deve essere munito di un patentino di abilitazione rilasciato da un'autorità individuata dalla legge regionale;
- 3) il Terzo Responsabile deve anche possedere il patentino e certificazione FGAS, come previsto dagli artt. 8 e 9 del DPR 43/2012;
- 4) il Terzo Responsabile deve anche avere frequentato i corsi abilitanti FER.

Inoltre vi è un contrasto tra quanto dichiarato nel DGUE, e quanto dichiarato nel Modello 2 – bis – Dichiarazioni integrative al DGUE, in merito ai motivi di esclusione di cui all' art. 80, comma 5, lett. c- bis c- ter c- quater f- bis e f- ter del D. Lgs. 50/2016.

Per le motivazioni sopra indicate, il R.U.P, alla presenza dei testimoni, decide di attivare, in favore dell'operatore economico Esperanda Costruzioni Srl, il procedimento di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016.

L'operatore economico Esperanda Costruzioni Srl dovrà inviare la seguente documentazione, a pena di esclusione:

- 1) dichiarazione di essere iscritto alla camera di commercio o all'albo degli artigiani, di cui al DM 37/2008 e di essere abilitato con riferimento alla lettera C e D, per gli impianti a gas, anche lettera E dell'art. 1 co. 2 del suddetto Decreto;
- 2) dichiarazione che il personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 232 kW è munito di un patentino di abilitazione rilasciato da un'autorità individuata dalla legge regionale;
- 3) dichiarazione inerente il possesso da parte Terzo Responsabile del patentino e della certificazione FGAS, come previsto dagli artt. 8 e 9 del DPR 43/2012;
- 4) dichiarazione da parte del Terzo Responsabile di aver frequentato i corsi abilitanti FER;
- 5) dichiarazione di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all' art. 80, comma 5, lett. c- bis c- ter c- quater f- bis e f- ter del D. Lgs. 50/2016.


La documentazione, sopra indicata, debitamente firmata digitalmente, dovrà essere trasmessa esclusivamente tramite la sezione comunicazioni della piattaforma MePA entro le ore 8:00 del terzo giorno dal ricevimento della relativa comunicazione.

Il RUP provvederà, tramite la piattaforma MePA, all'invio delle richieste di integrazione documentale, sopra indicate, a: Esperanda Costruzioni Srl sede legale in via M. D'Ungheria, 11 Scafati; Piva 01930560659;

Alle ore 14:00 la seduta è sospesa.

Il presente verbale, redatto dal RUP, è composto di due pagine.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il RUP ing. Gerardo Della Porta 

Il Testimone:

geom. Massimo Salucci 